



Commune de Nendaz Service des Eaux

Analyse chimique



2023

				Rive droite supérieur	Rive droite inférieur	Rive gauche	Aproz
Principaux village déservi				Mayen de Veysonnaz Verrey Clèbes Les Praz La Tchouille	Beuson Brignon Baar Basse- Nendaz Coor	Siviez Bleusy Saclentse Poya Basse-Nendaz Station Haute- Nendaz Sornard les Clèves Pracondu Prachavio Condéminnes, Fey Bieudron	Aproz, Champoline, Crétalla, Step de Bieudron
		Min	Max				
Echantillons N°				23-51644	23-90550	23-26321	23-39103
300	Conductivité (à 20°C)	pS/cm		312	244	106	498
301	pH		6.8 8.2	8	8.2	7.8	8
304	Dureté totale	°F		17.7	13.6	5.5	26.4
305	Dureté carbonatée	°F		14.3	12.4	5.4	17.7
306	Calcium	mg/l		44.4	26.1	16.9	81.4
307	Ammonium	mg/l	0.1	0	0	0	0
310	Chlorures	mg/l	250	2	0.6	0.2	13.2
311	Sulfates	mg/l	50	41.6	19.2	5.8	85.9
312	Nitrites	mg/l	0.1	0	0	0	0
313	Nitrates	mg/l	40	1.5	1	0.5	4.1
314	Oxydabilité au permanganate	mg/l			18		
337	Magnésium	mg/l		16.1	2.8	3.6	15.9
355	Sodium par HPLC-IC	mg/l	200	2.9	0.8	1	10.7
356	Potassium par HPLC-IC	mg/l	5	1.6	.	0.3	3.4

Production m3	1 746 403	71 483	113 565	1 419 529	141 826
---------------	-----------	--------	---------	-----------	---------

Analyses	Nombre
Chimique	20
Microbiologique	70